

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-2016/000072-012
(OU-ZH-OSZP-2015/011360)

V Žiari nad Hronom dňa 14.1.2016

Číslo záznamu: 0001556/2016

ROZHODNUTIE



Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom, na základe žiadosti, predložených dokladov a výsledku ústneho pojednávania rozhodol takto:

- I. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov**

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: **TIMELINE s.r.o.,
Námestie Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 624 276**

uskutočnenie vodných stavieb: **SO 201 Vodovod
SO 203 Splašková kanalizácia
SO 204 Dažďová kanalizácia**

v rámci stavby: **„Inžinierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila – II. etapa“**

pozemky parcelné číslo: **CKN 927/119 trvalé trávne porasty, CKN 3424/21 trvalé trávne porasty, CKN 3424/22 trvalé trávne porasty, CKN 3424/23 trvalé trávne porasty, CKN 3421/1 ostatné plochy, CKN 3421/2 ostatné plochy, CKN 3420/1 trvalé trávne porasty, CKN 927/114 trvalé trávne porasty, CKN 927/115 trvalé trávne porasty, CKN 927/111 trvalé trávne porasty, CKN 927/110 trvalé trávne porasty, CKN 927/117 trvalé trávne porasty, CKN 3420/2 trvalé trávne porasty, CKN 3420/3 trvalé trávne porasty, CKN 3419/2 ostatné plochy, CKN 3420/4 trvalé trávne porasty, CKN 927/118 trvalé trávne porasty, CKN 3256 vodné plochy**

katastrálne územie: **Lutila**

A/ Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Vodná stavba bude realizovaná podľa projektu, ktorý v mesiaci 07/2007 vypracoval Ing. Ján Kaniansky, Kasalova 39, 949 01 Nitra. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavať príslušné technické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
4. Predpokladaný termín ukončenia stavby: **31.12.2018.**
5. Podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania z doložených vyjadrení a stanovísk:
 - 5.1 Dodržať podmienky rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor č. OU-ZH-PLO-2015/008844 z 24.8.2015.
 - 5.2 Navrhovanú stavbu realizovať bez nároku na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy.
 - 5.3 Trasu inž. sietí realizovať na nepoľnohospodárskej pôde prípadne okrajom poľnohospodárskych pozemkov tak, aby bola čo najmenej narušená poľnohospodárska pôda.
 - 5.4 Minimalizovať šírku výkopov pre uloženie inž. sietí.
 - 5.5 Práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia resp. po zbere úrody.
 - 5.6 Na náklady investora narušenú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu.
 - 5.7 Plánovanú výstavbu pred začatím prác na poľnohospodárskej pôde včas prerokovať s vlastníkmi a užívateľmi pôdy. V prípade vzniku škody je investor povinný v plnom rozsahu ich uhradiť.
 - 5.8 Rešpektovať a zabezpečiť plnenie podmienok uložených užívateľmi a vlastníkmi pôdy.
 - 5.9 Pri výkopových prácach oddeliť humóznou vrstvu ornice od podorničia a to spôsobom uloženia humózne vrstvy na jednu stranu výkopu a podorničia na druhú stranu výkopu. Pri zahŕňaní postupne zasypávať zeminu zo spodnejších vrstiev podorničia, smerom k povrchu humóznou vrstvou ornice a následným zatrávením.
 - 5.10 Investor predloží OÚ Žiar nad Hronom – PaLO harmonogram vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde podľa uzatvorených zmlúv s dodávateľmi prác. Zápis o vrátení poľnohospodárskej výroby potvrdený užívateľom pôdy doručiť OÚ Žiar nad Hronom – PaLO do 10. kalendárnych dní od uplynutia jedného roka od začatia prác vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
 - 5.11 Po uložení prípojok v teréne viditeľne vyznačiť trasu jej uloženia v súlade s predpísanou normou tak, aby pri vykonávaní činnosti na poľnohospodárskej pôde nedošlo k jeho poškodeniu.
 - 5.12 V priebehu prác spojených s výstavbou dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
 - 5.13 Odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknuť ich inému na zhodnotenie alebo využitie.
 - 5.14 Iný nevyužitelný odpad z realizačných prác preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
 - 5.15 Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v teréne ich správcov.

- 5.16 Dodržať ustanovenia pre vzájomné odstupové vzdialenosti pri priestorovom usporiadaní vedení technického vybavenia územia podľa STN 73 6005, ďalej STN 73 3050, STN 38 6405, TPP 916 01, TPP 906 01.
- 5.17 Dodržať najmenšie dovolené krytie PZ – 0,80 m, pričom najvyššie krytie nemá presiahnuť 1,5 m v prípade zmeny úrovne terénu, všetky zariadenia a poklopy PZ osadiť do úrovne novej nivelety.
- 5.18 Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plyn. zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.
- 5.19 Stavebník umožní zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko za účelom kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 5.20 Stavebník písomne oznámi SPP-D min. 14 kalendárnych dní pred začatím stavby kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác.
- 5.21 Výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m od PZ na každú stranu od obrysu ex. PZ realizovať výhradne ručne.
- 5.22 Ak dôjde k odkrytiu PZ, stavebník kontaktuje pred jeho zasypaním zástupcu SPP-D.
- 5.23 Odkryté plynovody, káble, ostatné inž. siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- 5.24 Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane izolácie, ihneď ohlásiť SPP-D.
- 5.25 Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK.
- 5.26 V termíne do 30.4.2016 uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do majetku StVS, a.s. Banská Bystrica.
- 5.27 OR PZ v Žiari nad Hronom, ODI si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu svojho stanoviska, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
- 5.28 Prípadné budúce oplotenie stavebných pozemkov na pobrežnom pozemku (5 m od brehovej čiary Kopernického potoka) musí byť demontovateľné a musí zároveň umožňovať prístup mechanizácie správcu toku k jeho korytu.
- 5.29 Pri umiestnení kanalizačných šácht „KŠd-1“ na stoke D1 a „KŠd-3“ na stoke D2 dodržať voľne prístupné pásmo pobrežných pozemkov vodného toku, t. j. vzdialenosť 5 m od brehovej čiary vodného toku a potrubie dažďovej kanalizácie uložené v rámci pobrežného pozemku uložiť do oceľovej chráničky, aby znieslo zaťaženie prejazdom techniky s hmotnosťou do 25 t.
- 5.30 Výústne objekty vybudovať v súlade s ich navrhnutým technickým riešením, z vodostavebného betónu C 20/25, pričom nesmú zasahovať do prietokového profilu koryta vodného toku. Úpravu okolia žľabov lomovým kameňom plynule naviazať na upravený svah koryta vodného toku. V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta toku a samotné stavebné práce súvisiace so zásahom do koryta toku realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov vo vodnom toku.
- 5.31 Základové pätky v dne koryta vodného toku zrealizovať so zapustením do hĺbky min. 0,5 m a lomový kameň pre úpravu líca okolia výústnych objektov uložiť do betónového podkladu tak, aby prevedená úprava plynule nadväzovala na existujúci svah koryta vodného toku.
- 5.32 Vyústenie kanalizačných potrubí realizovať pod max. uhlom 60°C od osi vodného toku v max. výške 0,50 m nad dnom jeho koryta.
- 5.33 Zosvahovanie ukončenia prevedeného násypu v rámci pobrežných pozemkov zabezpečiť pred jeho poškodením vodným prúdom vybrežením vody z koryta vodného toku Kopernica pri prechode povodňových prietokov.

- 5.34 V prípade, že výustné objekty nebudú zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu kanalizačného potrubia, vzniknuté škody na potrubí ako ja náklady na uvedenie dažďovej kanalizácie do prevádzkyshopného stavu bude znášať jej majiteľ resp. prevádzkovateľ.
- 5.35 Prevádzkovateľ výustných objektov bude povinný zabezpečovať ich správu v zmysle ustanovení §47 ods. 3 vodného zákona.
- 5.36 Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v jeho blízkosti, okrem materiálu použitého na úpravu pobrežných pozemkov po ukončení stavebných prác. Narušené pobrežné pozemky je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
- 5.37 Počas realizácie stavby ako počas jej prevádzky zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku toku. V rámci výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nepoužívať látky a materiály, ktoré by mohli zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
- 5.38 Pre spevnenie povrchovej vrstvy a stabilizáciu svahu zemného násypu v pobrežnej línii správca toku odporúča v rámci finálnej brehovej úpravy jeho osiatie trávnu miešankou s dominantným zastúpením výbežkatých druhov tráv.
- 5.39 Správca vodného toku Kopernica (SVP, š. p. OZ Banaká Bystrica) si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavebných prác je stavebník povinný prizvať jeho zástupcu.
- 5.40 V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania stavieb dôjde k vzniku škôd na majetku jej majiteľa resp. prevádzkovateľa z dôvodu vybreženia vody z koryta vodného toku Kopernica, SVP, š. p. OZ Banská Bystrica a povoľujúci orgán nebudú zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona. Tieto škody vzniknuté na výustnom objekte alebo odvodnom potrubí bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať majiteľ stavby.
- 5.41 Rešpektovať podmienky a všeobecné podmienky ochrany SEK uvedené v stanovisku Slovak Telekom, a.s. Bratislava číslo 6611600521 z 12.1.2016.
6. Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním.
7. Stavebník je povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby do 15 dní.

B/ Technický popis:

SO 201 Vodovod

- rozšírenie verejného vodovodu a výstavba vodovodných prípojok
- vodovodný rád „A“, HDPE100 D90 SDR17 dl. 143,6 m,
- na konci vodovodu v najvyššom bode sa osadí podzemný hydrant PH DN80 + vzdušník, na trase sa osadí aj nadzemný hydrant NH DN80,
- potrubie vedené v ryhe, uložené do 150 cm pieskového lôžka, do hĺbky 1,5 m,
- vodovodné prípojky HDPE D32 SDR11 – 10 ks – dl. 40,5 m, prípojky budú ukončené zaslepením na hranici súkromnej parcely a parcely stavebníka

SO 203 Splašková kanalizácia

- rozšírenie verejnej kanalizácie a výstavba kanalizačných prípojok pre jednotlivé domy, napojenie na verejnú kanalizáciu v existujúcej kanalizačnej šachte KŠ,
- Stoka „S1“ – PVC DN 300, dĺ. 138 m,
- na odvádzanie splaškových odpadových vôd z navrhovaných rodinných domov,
- stoka S1 sa zaústi do existujúcej kanalizačnej šachty Š6, ktorá je súčasťou verejnej kanalizácie, bude vedená pod navrhovanou cestnou komunikáciou, 4 kanalizačné prefabrikované šachty DN 1000 (KŠs7, KŠs8, KŠs9, KŠs10),
- potrubie vedené v ryhe, uložené do 150 cm pieskového lôžka, do hĺbky max. 2,35 m,
- prípojky splaškovej kanalizácie, 9 ks, PVC DN 150, dĺ. 35,5 m
- budú ukončené zaslepením na hranici súkromnej parcely a parcely stavebníka,

SO 204 Dažďová kanalizácia

- na odvádzanie zrážkových vôd z navrhovanej spevnenej komunikácie a vôd zo svahu nad lokalitou Nová Lutila, dva výustné objekty do Kopernického potoka,
Stoka „D1“
- PVC DN 500, dĺ. 75,4 m – vody zo svahu o ploche 5,5 ha, Q 142 l/s, 2 kanalizačné šachty DN 1000 (KŠd1, KŠd2),
- Nad lokalitou Nová Lutila sa nachádza existujúci odvodňovací rigol, ktorý odvádza zrážkové vody zo svahu, rigol je do Kopernického potoka prepojený otvoreným kanálom. Vody budú zachytávané do odvodňovacieho rigolu, ktorý bude zaústený do navrhovaného záchytného objektu pre zrážkové vody
Záchytný objekt
- na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd z protihľehého svahu cez vybudovaný a novonavrhovaný rigol,
- železobetónový, so záchytnou mrežou, bezpečnostným prepadom PVC DN 300, odkalovacím košom vyťahovacím s napojením na kanalizáciu s vyústením do toku (VO1),
- po obvode zabezpečený zábradlím min. výšky 1,1 m, súčasťou ktorého bude mobilná časť otvárateľná a zatvárateľná, musí byť zabezpečený prístup motorovým vozidlom,
- od záchytného objektu bude vedená dažďová kanalizácia až do Kopernického potoka, v mieste zaústenia do potoka sa vybuduje výustný objekt DN 500,
- po obvode objektu bude bezpečnostné oplotenie min. výšky 1,1 m, súčasťou ktorého bude mobilná časť otvárateľná a zatvárateľná š. 1200 mm, uzamykateľná - pre prípad údržby.
Stoka „D2“
- PVC DN 200, dĺ. 28,3 m – vody z navrhovanej komunikácie o ploche 0,1334 ha, Q 20,65 l/s, cez 2 uličné vpusty, 1 kanalizačná šachta DN 1000 (KŠd3), 1 revízná kanalizačná šachta DN 600 (RŠd),
- stoka D2 sa zaústi do Kopernického potoka, v mieste zaústenia sa zrealizuje výustný objekt.
Výustné objekty VO1, VO2
- opatrené spätnou (žabou) klapkou, vo výške cca výpočtovej hladiny 100 ročnej vody, od VO bude zrealizovaný spevnený svah melioračnými tvárniciami až ku dnu vodného toku, v mieste zaústenia do vodného toku sa vybuduje základový pás,

C/ Majetko-právne vysporiadanie:

Stavba sa bude realizovať na uvedených pozemkoch v k. ú. Lutila. Vlastníkom stavebných pozemkov je stavebník. Pozemok CKN 3256 je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SVP, š. p. Banská Štiavnica. Uvedené skutočnosti stavebník dokázal výpisom z listov vlastníctva č. 2999, č. 2521 z katastra nehnuteľností Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor. Vlastníkmi susedných pozemkov sú: stavebník; Ing. Martin Jaško, M. R. Štefánika 452/16, 965 01 Žiar nad Hronom; MUDr. Lenka Jašková, M. R. Štefánika 452/16, 965 01 Žiar nad Hronom; MUDr. Ján Konôpka, A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom; Lenka Konôpková, A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom; Mgr. Viliam Kutenič, Na Rybníky 5, 966 22 Lutila; Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila.

Obec Lutila, ako príslušný stavebný úrad listom číslo OcÚ 470/2015 z 1.12.2015 upustila od vydania územného rozhodnutia na vodné stavby a súhlasila s konaním špeciálneho stavebného úradu.

D/ Všeobecné ustanovenia:

1. Toto rozhodnutie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa § 66 a § 120 ods. 2 stavebného zákona.
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
3. S realizáciou stavby sa môže začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Po ukončení realizácie vodnej stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy o povolenie na jej uvedenie do prevádzky.

**Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodných stavieb „SO 201 Vodovod, SO 203
Splašková kanalizácia, SO 204 Dažďová kanalizácia“
v rámci stavby „Inžinierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila – II. etapa
v k. ú. Lutila.**

II. Podľa § 21 ods. 1 písm. d, h) vodného zákona v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z. a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov sa stavebníkovi: TIMELINE s.r.o., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom p o v o ľ u j e vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a na odvodňovanie pozemkov vodnými stavbami za nasledovných podmienok:

1. Recipient: vodný tok Kopernica, VO1 r. km 1,85, VO2 – 1,76, pravobrežné vypúšťanie,
2. Charakteristika vôd:
Výustným objektom VO1 budú vypúšťané vody z povrchového odtoku z pozemkov protiáhlého svahu, ktoré sú zaústené cez bezpečnostný prepad do SO 204 Stoka D1.
Výustným objektom VO2 budú vypúšťané vody z povrchového odtoku – z existujúceho odvodňovacieho žľabu (stavba „Inžinierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila“), zo spevnenej komunikácie, ktoré sú zaústené do SO 204 Stoka D2.
3. Predpokladané množstvá odvádzaných vôd: stokou D1 - 142 l/s, stokou D2 - 20,65 l/s
4. Spôsob odvádzania vôd:
– cez VO1 do toku Kopernica - odvodnenie pozemkov z protiáhlého svahu „stokou D1“ PVC DN 500, dĺ. 75,4 m – svah o ploche 5,5 ha,

- cez VO2 do toku Kopernica – odvádzanie vôd z povrchového odtoku z navrhovanej cestnej komunikácie o ploche 0,1334 ha, cez 2 uličné vpusty „stokou D2“ PVC DN 200, dl. 28,3 m,
- 6. Spôsob vypúšťania: diskontinuálny v čase dažďa a v primeranej dobe po jeho doznení.
- 7. Vody z povrchového odtoku vypúšťať v súlade s § 9 Nariadenia vlády SR č. 296/2005 Z. z..

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník: TIMELINE s.r.o., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom podal na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 stavebného zákona na realizáciu vodných stavieb „SO 201 Vodovod, SO 203 Splašková kanalizácia, SO 204 Dažďová kanalizácia, SO 205 Záchytný objekt“ v rámci stavby „Inžinierske siete v lokalite rozvoja 1D Lutila – II. etapa“ v k. ú. Lutila. Okresný úrad Žiar nad Hronom preskúmal predloženú žiadosť a skonštatoval, že nie je možné v danej veci rozhodnúť. Orgán štátnej vodnej správy listom č. s. OU-ZH-OSZP-2015/011360-002, č. z. 0038170/2015 z 26.11.2015 vyzval stavebníka na odstránenie nedostatkov v stanovenej lehote a termíne. Rozhodnutím č. s. OU-ZH-OSZP-2015/011360-003, č. z. 0038174/2015 z 26.11.2015 bolo konanie prerušené. Dňa 3.12.2015 boli nedostatky podania odstránené. Bola doplnená žiadosť o vypúšťanie vôd – odvádzanie zrážkových vôd zo spevnenej komunikácie a zrážkových vôd zo svahu nad lokalitou Nová Lutila – stokou D1 (vody zo svahu) v množstve 142 l/s, stokou D2 (vody zo spevnených plôch) v množstve 20,65 l/s.

K vydaniu rozhodnutia bolo doložené:

- detail pohybu platby - úhrada správneho poplatku vo výške 100,0 €,
- projekt stavby v troch vyhotoveniach,
- výpis z listu vlastníctva č. 2999, č. 2521,
- zoznam účastníkov stavebného konania, súhlasy vlastníkov susedných pozemkov,
- kópia katastrálnej mapy,
- záväzné stanovisko obce Lutila č. OcÚ 470/2015 z 1.12.2015 – upustenie od vydania územného rozhodnutia,
- súhlas obce Lutila číslo OcÚ 470/2015 z 1.12.2015 k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
- geometrický plán č. 44562578-054/2015,
- Pracovný elaborát „Pribeh hladín a úprava pravého brehu Kopernického potoka“ z 09/2015,
- vyjadrenia: MV SR CP B. Bystrica z 13.7.2015, MO SR ASM B. Bystrica č. ASMdpS-1-1012/2015 z 22.7.2015, OR HaZZ v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-422/2015 z 25.5.2015, Michlovský s.r.o. Piešťany – Orange Slovensko a.s. č. BB-1029/2015 z 11.6.2015, záväzné stanovisko OÚ Žiar nad Hronom – odbor KR č. OU-ZH-OKR-2015/005969 z 10.6.2015, OÚ Žiar nad Hronom – odbor SOŽP: úsek ŠSOO č. OU-ZH-OSZP-2015/005892 z 22.5.2015, úsek ŠSOH č. OU-ZH-OSZP-2015/005724 z 26.5.2015, úsek ŠSOPaK č. OU-ZH-OSZP-2015/005908 z 2.6.2015, úsek PVnaŽP č. OU-ZH-OSZP-2015/005907 z 2.6.2015, úsek ŠVS č. OU-ZH-OSZP-2015/005698 z 9.7.2015, vyjadrenie SPP - Distribúcia, a. s. č. TD/634/Zv/Ba/2015-PZ z 18.6.2015, č. TD/1024/Zv/Ba/2015 z 27.8.2015, SSE – Distribúcia, a. s. zn. 4600015541 z 31.7.2015, Slovak Telekom, a. s. Bratislava č. 6611512292, StVPS, a. s. Banská Bystrica zn.

ZC7/194/2015 z 23.7.2015 a z 1.12.2015, StVS, a.s. Banská Bystrica č. 3790/2015-103 z 7.8.2015, OR PZ v Žiari nad Hronom, ODI č. ORPZ-ZH-ODI-20-043/2015 z 2.6.2015, SVP, š. p. OZ B. Bystrica zn. CS42/2015/CZ11678/2015-210 z 14.10.2015, zn. CS42/2015/CZ8056/2015-210 z 14.7.2015. zn. CS42/2015/CZ6456/2015-210 z 16.6.2015,

- rozhodnutie OÚ Žiar nad Hronom, PaLO č. OU-ZH-PLO-2015/008844 z 24.8.2015,
- stanovisko OÚ Žiar nad Hronom, PaLO č. OU-ZH-PLO-2015/008845 z 25.8.2015,
- záväzné stanovisko RÚVZ v Žiari nad Hronom č. G/2015/00832-2 z 21.5.2015.

Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom preskúmal predloženú žiadosť o požadované povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani užívaním) stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. s. OU-ZH-OSZP-2015/011360-007, č. z. 0040726/2015 z 16.12.2015 oznámil začatie stavebného konania v uvedenej veci, konania vo veci vydania povolenia na vypúšťanie vôd do povrchových vôd a termín ústneho pojednávania. Zástupcovia RÚVZ v Žiari nad Hronom telefonicky ospravedlnili neúčast' na ústnom pojednávaní. Dňa 11.1.2016 bol na tunajší úrad doručený list Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. ZA-63644/2015 z 5.1.2016, ktorým podali pripomienky k vydaniu stavebného povolenia. Dňa 13.1.2016 investor doručil na tunajší úrad platné vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava číslo 6611600521 z 12.1.2016. Podmienky vyjadrenie sú zahrnuté v stavebnom povolení. Na pojednávaní boli prerokované podmienky realizácie vodných stavieb a podmienky povolenia na nakladanie s vodami. Stavebník doložil projekt SO 204 Dažďová kanalizácia, do ktorého bol zahrnutý SO 205 Záchytný objekt. Špeciálny stavebný úrad túto skutočnosť akceptoval, na základe čoho vo výroku tohto rozhodnutia uviedol vodné stavby SO 201, SO 203, SO 204. Z ústneho pojednávania je spísaná zápisnica.

Vzhľadom na uvedené rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Doručí sa:

1. TIMELINE s.r.o., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
2. SVP, š. p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica
3. Ing. Martin Jaško, M. R. Štefánika 452/16, 965 01 Žiar nad Hronom
4. MUDr. Lenka Jašková, M. R. Štefánika 452/16, 965 01 Žiar nad Hronom
5. MUDr. Ján Konôpka, A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Lenka Konôpková, A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Mgr. Viliam Kutenič, Na Rybníky 5, 966 22 Lutilla
8. Obec Lutilla, Štefánikova 84, 966 22 Lutilla
9. SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
10. Ing. Ján Kaniánsky, Kasalova 39, 949 01 Nitra

Na vedomie:

11. Ministerstvo vnútra SR, CP, odd. telekom. služieb, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 B. Bystrica
12. Ministerstvo obrany SR, ASM, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
13. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. SSE, a. s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
15. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. StVS, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
17. StVPS, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
18. RÚVZ v Žiari n/Hronom, Reg. hygienik, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar n/Hronom
19. Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom, ODI, Chrásteka 123, 965 01 Žiar n/Hronom
20. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hronom, Ul. Priemyselná, 965 01 Žiar n/Hronom
21. OU Žiar n/Hr., pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n/ Hr.
22. OU Žiar n/Hr., odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n/ Hr.
23. OU Žiar nad Hronom, odbor SoŽP, ŠSOH, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n/ Hr.